

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области Почтовый адрес: ул. Города Волоса, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003 Телефон: 240-67-66, Факс: 280-86-69 http://www.gpurostov_donpac.ru E-mail: gpnrostov_md@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому району

Неклиновский район с. Покровское пер. Красный 36, 346830, телефон, факс (86347) 2-11-65 Единый номер «телефона доверия» 8(863) 239-99-99

Предписание № 2_/_1_/_1_

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Андреево-Мелентьевский детский сал «Сказка»

«10» февраля 2021 г.

с. Покровское

Руководствуясь ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9,12 ФЗ № 294 от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановление Правительства № 290 от 12.04.2012 «О Государственном пожарном надзоре» в период с « 14 » января 2021 года по « 10 » февраля 2021 года проведена плановая выездная проверка выполнения требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности Семакиным Денисом Андреевичем — дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Андреево-Мелентьевский детский сад «Сказка», по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Андреево-Мелентьево, ул. Победы, 2А совместно с: заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Андреево-Мелентьевский детский сад «Сказка» Серебряковой Е.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору) В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявлённые в ходе проверки:

№ Пр ед пи са ни	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации средств обеспечения	ст.4 ФЗ № 123-ФЗ "Технический	01.08.	
	пожарной безопасности сверх срока	регламент о требованиях пожар-	2021	
	службы, установленного изготовителем	ной безопасности" от 22 июля	года	
	(поставщиком), и при отсутствии ин-	2008 года; п.54 Постановления		
	формации изготовителя (поставщика) о	Правительства РФ от 16 сентября		
1	возможности дальнейшей эксплуата-	2020 года № 1479 О противопо-		
	ции руководитель объекта защиты не	жарном режиме		
	обеспечил ежегодное проведение ис-			
	пытаний средств обеспечения пожар-			
	ной безопасности до их замены в уста-			
	новленном порядке.			
2.	Ширина путей эвакуации по лестнице,	ст.4 ФЗ № 123-ФЗ "Технический	04.08.	
	предназначенной для эвакуации людей,	регламент о требованиях пожар-	2021	
	в том числе расположенной в лестнич-	ной безопасности" от 22 июля	года	

ной клетке менее 1,35 м: а именно ширина путей эвакуации по лестнице,		
предназначенной для эвакуации людей.		
в том числе расположенной в лестничной клетке составляет 1,2 м.	1	
На объекте защиты с массовым пребы-		04.08.
ванием людей руководитель организа-	1	2021
ции обеспечивает наличие исправных		года
ручных электрических фонарей из рас-		
чета не менее 1 фонаря на каждого де-	1	
журного и средств индивидуальной	A	
защиты органов дыхания и зрения че-	1 1	
ловека от опасных факторов пожара из		
расчета не менее 1 средства индивиду-		
альной защиты органов дыхания и зре-		
ния человека от опасных факторов по-		
жара на каждого дежурного: а именно отсутствует средства индивидуальной		
защиты органов дыхания и зрения че-		
ловека от опасных факторов пожара из		
расчета не менее 1 средства индивиду-		
альной защиты органов дыхания и зре-		
ния человека от опасных факторов по-		
жара на каждого дежурного		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти:

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНДиПР по Неклиновскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«10» февраля 2021 г.

Д.А. Семакин

млп.

Предписание для исполнения получил (а):

00	Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образова- тельного учреждения Андреево-Мелентьевский детский сад «Сказка»
1 Civil	Серебрякова Е.А.
(подпись)	(должностъ. фамилия, инициалы)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области Почтовый адрес: ул. Города Волоса, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003 Телефон: 240-67-66, Факс: 280-86-69 http://www.gpnrostov.donpac.ru E-mail: gpnrostov_md@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому району

Неклиновский район с. Покровское пер. Красный 36, 346830, телефон, факс (86347) 2-11-65 Единый номер «телефона доверия» 8(863) 239-99-99

Предписание № _3_/ 1_/_1_

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Андреево-Мелентьевский детский сад «Сказка»

«10» февраля 2021 г.

с. Покровское

Руководствуясь ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9,12 ФЗ № 294 от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановление Правительства № 290 от 12.04.2012 «О Государственном пожарном надзоре» в период с « 14 » января 2021 года по « 10 » февраля 2021 года проведена плановая выездная проверка выполнения требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности Семакиным Денисом Андреевичем — дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Неклиновскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Андреево-Мелентьевский детский сад «Сказка», по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Николаевка, пер. Ореховый, 12 совместно с: заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Андреево-Мелентьевский детский сад «Сказка» Серебряковой Е.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору) В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи са ни	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты с массовым пребы-	ст.4 ФЗ № 123-ФЗ "Технический	04.08.	
	ванием людей руководитель организа-	регламент о требованиях пожар-	2021	
	ции обеспечивает наличие исправных	ной безопасности" от 22 июля	года	
	ручных электрических фонарей из рас-	2008 года; п.30 Постановления		
	чета не менее 1 фонаря на каждого де-	Правительства РФ от 16 сентября		
	журного и средств индивидуальной	2020 года № 1479 О противопо-		
	защиты органов дыхания и зрения че-	жарном режиме		
	ловека от опасных факторов пожара из			
	расчета не менее 1 средства индивиду-			
	альной защиты органов дыхания и зре-		10	
	ния человека от опасных факторов по-			
	жара на каждого дежурного: а именно	-		
	отсутствует средства индивидуальной			
	защиты органов дыхания и зрения че-			

ловека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНДиПР по Неклиновскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспекторя по пожарному надвору)

«10» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Андреево-Мелентьевский детский сад «Сказка» Серебрякова Е.А.

емакин

(должность, фамилия, инициалы)

(10» с февраля

2021 г.