

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

**Предписание**  
**должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений**

**№ 128**

«31» марта 2016 г.

Место выдачи предписания: г. Таганрог, Большой Проспект, 16а  
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание: Нагорная Любовь Михайловна- специалист- эксперт территориального отдела в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Андреево-Мелентьевский детский сад «Сказка» Ростовская область, Неклиновский район, с. Андреево-Мелентьево, ул. Победы, 2а  
ОГРН 1026101346347 от 12.04.2002года

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

- Туалетная для детей в возрасте 5-7 лет не обеспечена достаточным количеством персональных сидений на унитаз – нарушение п. 4.38 СанПин 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»

- В журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок не все графы заполняются: не во всех случаях указываются условия хранения скоропортящихся продуктов установленных предприятием изготовителем, не указывается время поставки продуктов в учреждение – нарушение Приложения № 5 к СанПин 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»

-расстановка кроватей в спальнях 3-х групп не обеспечивает свободный проход между кроватями и наружными стенами – нарушение п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»

Во время проведения проверки в моём присутствии мебель расставлена с учётом свободного прохода между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами

-Не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии (старшая группа из 12 лам 3 не в рабочем состоянии, нарушение п.7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13

Во время проведения проверки произведена замена перегоревших ламп.

Лицо допустившее нарушения: Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Андреево –Мелентьевского детского сада «Сказка»

- в старшей группе для ополаскивания столовой посуды не предусмотрен гибкий шланг с душевой насадкой- нарушение п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»

- в туалетных комнатах старшей и разновозрастной групп на момент проверки из двух унитазов в рабочем состоянии один, туалетные не оборудованы вешалками для ножных полотенец- нарушение п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13

- на момент проверки имеет место перебоев с подачей горячего и холодного водоснабжения в группы расположенные на втором этаже дошкольного учреждения, в связи с отсутствием давления в водопроводной сети - нарушение п.9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

- помещение прачечной детского сада, цех для первичной обработки сырья пищеблока нуждаются в проведении ремонта (отслоение штукатурного слоя на потолке стенах, имеются следы затекания влаги, что является нарушение п. 5.1; п.5.2; п.5.4;5.5 Сан Пин 2.4.1.3049-13

- Над технологическим оборудованием, являющимся источником выделения тепла, газов, не оборудована локальная вытяжная система вентиляции, , что является нарушением п.13.4 Сан Пин 2.4.1.3049-13"

Лицо допустившее нарушения: Муниципальное бюджетного дошкольное образовательное учреждение Андреево –Мелентьевский детский сад «Сказка»

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть)

#### **Предлагаю:**

✓ 1. Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов заполнять в соответствии с требованиями Приложения № 5 к СанПин 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»

Срок : с 31.03.2016г и постоянно

✓ 2. Туалетную для детей в возрасте 5-7 лет обеспечить достаточным количеством персональных сидений на унитаз в соответствии с требованиями п. 4.38 СанПин 2.4.1.3049-13

Срок: 25.08.2017г

✓ 3. Буфетную- раздаточную старшей группы моечную оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой в соответствии с требованиями п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»

Срок: 25.08.2017г

✓ 4. Решить вопрос по бесперебойному обеспечению всех групп детского дошкольного учреждения горячим и холодным водоснабжением в соответствии с требованиями п.9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

Срок: 25.08.2017г

✓ 6 Провести ремонт в помещении прачечной детского сада и цех для первичной обработки сырья пищеблока в соответствии с требованиями п. 5.1; п.5.2; п.5.4;5.5 Сан Пин 2.4.1.3049-13

Срок: 25.08.2017г

✓ 7 Над технологическим оборудованием, являющимся источником выделения тепла, газов, оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции в соответствии с требованиями п.13.4 Сан Пин 2.4.1.3049-13"

Срок: 25.08.2017г

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: **25.08.2017**

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

частью 1 ст.19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

**Специалист-эксперт Территориального отдела  
в г. Таганроге, Неклиновском,  
Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах  
Нагорная Любовь Михайловна**

(ФИО, должность)

  
(подпись)

Предписание получила: «31» марта 2016 г.

Заведующая муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения

Андреево-Мелентьевского

детского сада «Сказка»

(руководитель (должностное лицо,  
руководителем)  
юридического лица или индивидуальный  
предприниматель)



Е.А.Серебрякова

(фамилия, имя, отчество) уполномоченное

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г. по адресу: